แผนที่โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมงานวางท่อ PVC บ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8

สัญลักษณ์แสดงการก่อสร้าง

1 ตำแหน่งที่ 1 บริเวณจุดติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์

2 ตำแหน่งที่ 2 บริเวณประปาหมู่บ้าน

– – – – – – แนวการเดินสายระยะทางโดยประมาณ 200 เมตร

หมายเหตุ การติดตั้งปั๊มน้ำแบบชักพร้อมอุปกรณ์ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญ ในการติดตั้ง ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน ส่วนงานวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ศก.2" เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวการวางท่อหรือระยะทาง ต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเท่านั้น



แบบวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ศก.2"

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
อบต. น้ำบ่อหลวง
อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมงานท่อพีวีซี

สถานที่
บ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

สำรวจ/เขียนแบบ
(นายมงคล อินต๊ะ)
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ
(นายเจริญศักดิ์ อินวรนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายสาธิต ปัญญานิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

เห็นชอบ
(นาย วิทยาพร ทอนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

อนุมัติแบบ
(นาย วิทยาพร ทอนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
ปฏิบัติหน้าที่ 31/5/55
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
รายที่

แบบเลขที่	แผ่นที่

รวม แผ่น